

INSTITUT FÜR BAUTECHNIK ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
Tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, Fax: (22) 57 96 295
E-Mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG ITB-901/W

Es wird bestätigt, dass:

DIE FEUERSCHUTZ-INNEN- UND AUßENTÜR SOWIE DIE ELEMENTE VON INNEN- UND AUßENWÄNDEN DES ALUFIRE®- SYSTEMS AUS PROFILEN MIT DER THERMOBRÜCKE

mit den folgenden Feuerwiderstandsklassen

El₂ 15 nach PN-B-02851-1:1997 und EI₁ 15 nach PN-EN 13501-2+A1 2009 - Tür ALUFIRE EI15
El₂ 30 nach PN-B-02651-1:1997 und EI₁ 30 nach PN-EN 13501-2+A1 2009 - Tür ALUFIRE EI30
El₂ 45 nach PN-B-02851-1:1997 und EI₁ 45 nach PN-EN 13501-2+A1 2009 - Tür ALUFIRE EI45
El₂ 60 nach PN-B-02851-1:1997 und EI₁ 60 nach PN-EN 13501-2+A1 2009 - Tür ALUFIRE EI60,

die in den Verkehr von

**ALUFIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Warszawska 64A
87-148 Łysomice**

gebracht wurden und im Werk

**ALUFIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Warszawska 64A
87-148 Łysomice**

hergestellt werden,

erfüllen die in der

Technischen Zulassung Nr. AT-15-6520/2010

bestimmten Anforderungen.

Der Hersteller hat die werkseigene Produktionskontrolle eingeführt und untersucht Produktmuster, die im Werk gemäß dem Prüfungsplan entnommen wurden.

Die Zertifizierungsstelle am Institut für Bautechnik hat die vorbereitenden Baumusterprüfungen sowie den vorbereitenden Audit des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt, führt die Daueraufsicht sowie beurteilt und genehmigt die werkseigene Produktionskontrolle.

Die vorliegende Erklärung (in Bezug auf die Feuerschutz-Innen- und Außentür) ist ein Dokument, das durch das Konformitätsbewertungssystem 1 gemäß der Verordnung des Ministers für Infrastruktur *über das Verfahren zu Erklärungen über die Konformität der Bauprodukte und über die Methode deren CE-Kennzeichnung* vom 11. August 2004 angefordert wird (GBl. Nr. 198 Pos. 2041 mit späteren Änderungen).

Die vorliegende Erklärung (in Bezug auf die Elemente von Innen- und Außenwänden) ist ein freiwilliges Dokument. Das Verfahren der freiwilligen Zertifizierung wurde gemäß dem System 4 durchgeführt, das in ISO/IEC Guide 67 (angenommen von der Zertifizierungsstelle am Institut für Bautechnik als System 1D) bestimmt wurde.

Die Übereinstimmungserklärung Nr. ITB-901/W wurde zum ersten Mal am 30.03.2005 ausgestellt. Die vorliegende Erklärung (aktualisiert am 14.02.2009, 06.10.2010, 30.07.2012) kann nur in Bezug auf die Produkte angewendet werden, die die Anforderungen der oben genannten technischen Spezifikation erfüllen. Die Erklärung gilt bis zum 03.08.2015, soviel die technische Spezifikation immer noch gültig ist, und der Produkttyp, die Produktionsbedingungen und die Produktionsstelle oder die werkseigene Produktionskontrolle nicht geändert wurden.

LEITER
der Zertifizierungsstelle

Barbara Dobosz

STELLVERTRETENDER LEITER
des Instituts für Bautechnik

Marek Kaproń

Warszawa, 30.07.2012